

17486 **Commune : BREE-LES-BAINS (LA)**

01700054 **Plage : LA PLAGE**

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2024

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
01/07/2024

01/07/2024

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

	29 mai	18 juin	01 juil.
Date du prélèvement	09:00	14:00	12:55
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

<15 30 <15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

<15 <15 <15

TRANSPARENCE SECCHI *m*

0,3 0,50 0,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

20,9 20,4 21,5

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

17,5 20,5 21,4

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT